

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №4  
«СОЛНЫШКО»  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АБИНСКИЙ РАЙОН  
(МБДОУ детский сад №4)  
353320, Россия, Краснодарский край,  
г. Абинск, ул. Заводская, 13  
ОКПО 45996327  
ОГРН 1022303381055  
ИНН/ КПП 2323018707 / 232301001  
Email: [detsad4@abin.kubannet.ru](mailto:detsad4@abin.kubannet.ru)  
Тел./факс 8 (86150) 5-27-51  
Исх. № 29 от 19.02.2024 года  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Краснодарскому краю в Северском,  
Абинском, Крымском; Белореченском,  
Апшеронском районах, г. Горячий Ключ

Вечерней Е.А.

Информация об устранении выявленных  
нарушений обязательных требований

Уважаемая Екатерина Александровна!

Администрация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 «Солнышко» муниципального образования Абинский район направляет информацию об устранении нарушений, выявленных в ходе профилактического визита Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ, (предписание от 30.08.2023г. № 147/ПВ).

№ п/п	Выявленные нарушения обязательных требований	Мероприятия по устранению выявленных нарушений
1.	п. 2.7.1. табл 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 Параметры микроклимата в игровых комнатах групп раннего возраста, старшая Подсолнушки, младшая Ромашки не соответствуют требованиям санитарных норм — на момент проверки, согласно термометрам, расположенным в игровых комнатах, температура воздуха составила 29-30С при допустимой температуре 22-24С. (в корпусе по ул. Заводской).	Нарушение устранено. Приобретено три сплит-системы, установлены в групповых помещениях. Фото прилагается (приложение № 1).
2.	п. 2.4.11. Не всё санитарно-техническое оборудование содержится в исправном состоянии - в умывальной группы раннего возраста выявлены дефекты детской умывальной раковины. ( в корпусе по ул. Заводской).	Нарушение устранено. Заменена умывальная раковина в группе раннего возраста. Фото прилагается (приложение № 2).

3.	п. 2.5.2., 3.1.2.- Полы теневого навеса для прогулок группы старшая Подсолнушки имеют дефекты, что несет опасность травмирования детей. (в корпусе по ул. Заводской).	Нарушение устранено. Произведен ремонт пола теневого навеса для прогулок группы старшая Подсолнушки. Фото прилагается (приложение № 3).
4.	п. 2.4.11. - Не все санитарно-техническое оборудование содержится в исправленном состоянии — в туалете группы старшая Капельки выявлены дефекты детского унитаза. (в корпусе по ул. Ипподромная).	Нарушение устранено. Унитаз в старшей группе заменен. Фото прилагается (приложение № 4).
5.	Раздел VI табл. 6.6, 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 Не соответствует требованиям режим дня групп: группа раннего возраста «Пчелка», младшая группа «Лучики», младшая группа «Ромашки», средняя группа «Бабочки», средняя группа «Веснушки», старшая группа «Капельки», старшая группа «Подсолнушки» - не предоставляется возможным оценить фактическое время образовательного процесса, продолжительность прогулок детей всех возрастов, так как указано общее время прогулки, двигательной активности и образовательной деятельности (занятий).	Нарушение устранено. Режим дня организован в соответствии требованиями санитарных норм. Копия режима прилагается (приложение № 5).

Заведующий МБДОУ детский сад № 4 Макаренко Т.С.

